

رقم المرفق	١٦	رقم المادة	١/١١	رقم الإصدار	٥
عنوان المرفق	اقسام الوفيات				

أولاً: البنية التحتية للقسم :

١. توفير اضاءه كافية واجهزه لضبط وقياس درجة الحرارة، واحواض غسل ومصارف مياه
٢. تكون الاسطح مصنوعة من مواد غير منفذة
٣. يجب أن تكون الخدمة متوفرة أربع وعشرين (٢٤) ساعة يومياً، سبعة (٧) أيام في الأسبوع، مع اقتصار إمكانية الدخول إلى قسم الوفيات على الموظفين المعتمدين من قبل إدارة المستشفى

ثانياً: التقسيم الإداري للقسم:

١. ردهة الدخول والخروج.
٢. منطقة استقبال الجثمان.
٣. منطقة احتجاز الجثمان.
٤. منطقة غسل الجثمان/منطقة تحضير الجثمان.
٥. منطقة انتظار ذوي المتوفي ومنطقة مشاهدة الجثمان.
٦. منطقة التخزين والدعم.
٧. منطقة الموظفين

ثالثاً: متطلبات ثلاجة حفظ الجثامين:

١. توفير ممر داخلي يربط المستشفى بقسم الوفيات أو مصعد، لدخول جثمان المتوفي إلى الثلاجة حفظ الجثامين مع مراعاة خاصة لوجود ممرات خاصة بوحدات مثل وحدة العناية المركزة ووحدة العناية التاجية ووحدة الطوارئ.
٢. توفير مساحة كافية أمام ثلاجة حفظ الجثامين للمناورة وسحب الصواني الحاملة للجثامين
٣. توفير منطقة غسل الجثامين يوجد بها مغسلة لليد ومكان لصرف المياه
٤. توفير ثلاجات حفظ الجثامين تحتوي على أماكن واضحة لوضع بطاقات التعريف المناسبة لضمان تحديد هوية الشخص المتوفي
٥. توفير ثلاجات حفظ جثامين ذو درجات حرارة إيجابيه من ٢-٦ درجات وذو درجات حرارة سلبية -١٥—٢٥ درجات



وزارة الصحة
Ministry of Health

٦. يجب مراقبة وتوثيق درجة حرارة ثلاجات حفظ الجثامين يومياً
٧. توفير مناطق مخصصة لذوي المتوفى لديها مدخل مخصص، مباشرة من الخارج، منفصل عن بهو الخروج دون تعريضهم للمخاطر والتلوث.
٨. يُمنع الدخول غير المصرح به إلى قسم الوفيات.
٩. توفير وسيلة مناسبة لنقل الجثامين.
١٠. توفير غرفة مخصصة لحفظ (المتعلقات الشخصية والأدلة)
١١. يجب على جميع الموظفين بما في ذلك القائمون على الثلاجة ومسؤولي النظافة حصلوا على التدريب الخاص بالاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى وإرشادات السلامة.